



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 27 marca 2026 r.  
Znak sprawy - HKN.9024.8.2.2026

## Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie** po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobieranych w dniach 07.01.2025 r., 08.04.2025 r., 16.07.2025 r. i 20.10.2025 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy PIS i realizowanej kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z urządzeń i sieci dystrybucyjnej **w strefie zaopatrzenia w wodę wodociągu publicznego Gogole informuje, że wodociąg w 2025 r.** dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o dobrej jakości mikrobiologicznej oraz o zmiennej jakości fizykochemicznej.

W lipcu 2025 r. wystąpiło pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (nieprawidłowy zapach i smak). W związku z powyższym PPIS w Ciechanowie wydał decyzję o **warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.**

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej oceniana była na podstawie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w części A tabela 1, części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

*Wodociąg Gogole produkujący wodę w ilości ok. 50 m<sup>3</sup>/d, o długości sieci dystrybucyjnej 10,7 km, zaopatruje około 185 mieszkańców miejscowości (4) gm. Gołymin: Gogole Wielkie, Gogole Steczki, Morawka, Morawy Laski.*

Dariusz Drzewiecki  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ciechanowie

/dokument podpisany elektronicznie/

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek,
2. aa.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
ul. Sienkiewicza 27 | 06-400 Ciechanów  
+48 236723313  
sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-24732-41235-AVRRJ-31